



**BUREAU
VERITAS**

Industry Division

**CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA**

N° BVA / AT / 0037 - 18

This certifies to

Se certifica a

E.Q.A. S.A.I.C.

26 de Abril 3836 - Ituzaingo (1714)
Buenos Aires - Rep. ARGENTINA

Product

Producto

IGNICION Y CHECK PILOTO ENCENDIDO A DISTANCIA

Marca: **EQA**

Complies with the requirements of Standard

Cumple con los requerimientos de la Norma

**Disposiciones, Normas y Recomendaciones para Uso de Gas Natural en
Instalaciones Industriales**

(GDE/85 - Cap.VII en todo lo aplicable)

Condiciones Mínimas de Seguridad para Equipos Comerciales que utilizan Gas

Made in

Industria

Argentina

This certificate, issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions, is valid until
Este certificado, expedido de acuerdo con las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS es válido hasta el

15 de Enero de 2019

At / on

Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2018

**ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS Y ELECTRICIDAD**

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A)
Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2. Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A)
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@ar.bureauveritas.com



**BUREAU
VERITAS**

ANNEX 1 ANEXO 1

**Cde. CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE / CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA
N° BVA / AT / 0037 - 18**

General information
Datos generales

Fabricante:	EQA S.A.I.C.
Representante Técnico: Matrícula Profesional:	ING. PABLO O. PITEO COPIME N° 10552
Trámite:	Renovación
Matrícula de Fabricante N° Matrícula del Producto:	BVG 080 BVG 080/29
Trámite Anterior:	Certificado N° BVA/GN/0043-17

Technical features
Características técnicas

Marca: E.Q.A.	
Tipo de Combustible: Gas Natural - Gas de pozo - GLP	Dispositivo de Seguridad: Por ausencia de llama (Ultravioleta)
Ubicación del Operador: A distancia, 7 a 10 mts.	Tiempo de Seguridad de Arranque: ≤3 Seg.
Dispositivo de Ignición: Eléctrico	Tiempo de Respuesta ante Presencia de Llama: ≤1 Seg.
Alimentación de Tablero: 12 VCC	Tiempo de Respuesta ante Ausencia de Llama: ≤1 Seg.
Aviso de Encendido de Piloto: Visual	Uso: Industrial
El aparato se comercializará con el manual en castellano con las instrucciones de uso y mantenimiento y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.	
Otra información técnica: En la documentación que origina la presente	

La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada Sistema de una estampilla autoadhesiva con código alfanumérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado de BUREAU VERITAS. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2018

ALFREDO ALEJANDRO BUSO
GERENTE DIVISIÓN CERTIFICACIÓN
GAS Y ELECTRICIDAD

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.