BUREAU VERITAS

Industry Division

# CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE
# CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA

## *Nº BVA / AT / 0024 - 24*

This certifies to
Se certifica a
***E.Q.A. S.A.I.C.***
*26 de Abril 3836 - Ituzaingo (1714)*
*Buenos Aires - Rep. Argentina*

Product
Producto
***REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL***
*Marca:* ***EQA*** *Modelos:* ***S 147/10 S***

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma
***NAG 235:2019***
***Ensayo de Inmersión en Agua***

Made in
Industria
***Argentina***

This certificate is valid until
Este certificado es válido hasta el
***15 de Enero de 2025***

At / on
Emitido en
***Buenos Aires, 16 de Enero de 2024***

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**
**Gerente Certificación Gas y Productos Industriales**
**Bureau Veritas Argentina S.A.**

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin el anexo indicado en la página 2.
This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.
To check its validity, call 54 11 4000-8008 / Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA.

# ANNEX 1
# ANEXO 1

## Cde. CERTIFICATE OF TECHNICAL APTITUDE / CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA
## *Nº BVA / AT / 0024 - 24*

General information
Datos generales

| | |
|---|---|
| *Fabricante:*<br>*Dirección:* | ***E.Q.A. S.A.I.C.***<br>***26 de Abril 3836 - Ituzaingo (1714) - Buenos Aires - Rep. Argentina*** |
| *Representante Técnico:*<br>*Matrícula Profesional Nº:* | ***Ing. Pablo Piteo***<br>***COPIME Nº 10.552*** |
| *Tipo de Certificado:* | ***Renovación de Aptitud Técnica*** |
| *Matrícula de Inscripción Nº:*<br>*Matrícula del Producto Nº:* | ***BVG 080***<br>***BVG 080/20*** |
| *Trámite Anterior:* | ***Certificado Nº BVA/AT/0015 - 23*** |

Technical features
Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Presión de Entrada:* | ***0,5 bar hasta 4 bar*** | *Presión Regulada:* | ***0,019 bar*** |
| *Dispositivos de seguridad :* | ***Corte por alta presión de salida***<br>***(*) Corte por baja presión de salida***<br>***Venteo por sobre presión*** | *Capacidad Nominal:* | ***100 m³/h*** |
| *Conexión de Entrada:* | ***1½ " IRAM 5063*** | *Conexión de Salida:* | ***1½ " IRAM 5063*** |
| *Seguridad por baja presión de salida:* ***Funcionamiento normal con presión de entrada mínima.*** | | | |
| *Otros datos:* ***En la documentación que origina la presente*** | | | |
| *El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.* | | | |

** Opcional.*
*** Estos Reguladores fueron sumergidos 1 metro bajo agua durante un lapso de 168 horas, sin sufrir filtraciones.*

***La autorización del uso del producto se rige por la colocación en cada artefacto / accesorio, de una estampilla autoadhesiva con código numérico con el logotipo de identificación del elemento aprobado, de BUREAU VERITAS. El incumplimiento de este requisito invalida el presente certificado.***

*Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador y Representante Técnico, su ejecución de acuerdo al modelo certificado. Bureau Veritas Argentina S.A. deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación. Con la suspensión o inhabilitación del fabricante, caducará automáticamente la validez de este certificado, sin necesidad de una notificación previa por parte de este Organismo de Certificación. Toda modificación, variación o alteración que se prevea realizar al producto certificado, deberán ser formalmente notificadas con antelación para su consideración y/o evaluación. El incumplimiento de este requisito invalidará el presente certificado.*

At / on
Emitido en
***Buenos Aires, 16 de Enero de 2024***

**ING. EDUARDO A. CÚNEO**
**Gerente Certificación Gas y Productos Industriales**
**Bureau Veritas Argentina S.A**

Av. Brasil 55 - Piso 17 (C1063AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel (54) (11) 4000 8008
www.bureauveritas.com.ar

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
*El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.*