BUREAU VERITAS

Industry Division

OAA
Organismo Argentino de Acreditación

Organismo de Certificación de Productos
OCP 002

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR EL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – ROC 002
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

CERTIFICATE OF APPROVAL
CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Nº BVA / GN / 0030 - 24

This certifies to
Se certifica a

E.Q.A. S.A.I.C.

26 de Abril 3836 - Ituzaingo (1714)
Buenos Aires - Rep. Argentina

Product
Producto

REGULADOR DE PRESIÓN PARA GAS NATURAL

Marca: ***EQA*** *Modelo:* ***E-47/3***

Complies with the requirements of Standard
Cumple con los requerimientos de la Norma

NAG 235:2019

Made in
Industria

Argentina

This certificate is valid until
Este certificado es válido hasta el

15 de Enero de 2026

At / on
Emitido en

Buenos Aires, 16 de Enero de 2024

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

This certificate is invalid without the annex listed on page 2. Este certificado no es válido sin los anexos indicados en la página 2.
This certificate is issued according to Bureau Veritas General Terms & Conditions of Service (Rev. 2011 A) and the Particular Conditions Rev. C.
Este certificado es expedido de acuerdo a los Términos y Condiciones Generales de Servicio de Bureau Veritas (Revisión 2011 A) y las Condiciones Particulares Rev. C.
To check its validity, call 54 11 4000-8008 - Para verificar su validez, llame al tel. 54 11 4000-8008 / e-mail: bvarg.gas@bureauveritas.com - Av. Brasil 55 CABA.

IT-478 Modelo Certificados Prototipos
Rev 02 16/04/2023

ANNEX 1
ANEXO 1

Cde. **CERTIFICATE OF APPROVAL / CERTIFICADO DE APROBACIÓN**
Nº BVA / GN / 0030 - 24

General information
Datos generales

Fabricante: *Dirección:*	***E.Q.A. S.A.I.C.*** ***26 de Abril 3836 - Ituzaingo (1714) - Buenos Aires - Rep. Argentina***
Representante Técnico: *Matrícula Profesional Nº:*	***Ing. Pablo Piteo*** ***COPIME Nº I010552***
Tipo de Certificado:	***Renovación de Prototipo***
Matrícula de Inscripción Nº: *Matrícula del Producto Nº:*	***BVG 080*** ***BVG 080/33***
Trámite anterior:	***Certificado Nº BVA/GN/0137 - 22***

Technical features
Características técnicas

Presión de Entrada:	***0,5 bar hasta 4 bar***	*Presión Regulada:*	***0,019 bar***
Dispositivos de seguridad:	***Corte por alta presión de salida*** ***Corte por baja presión de salida*** ***Venteo por sobre presión***	*Capacidad Nominal:*	***30 m³/h***
		Conexión de Salida:	***1" IRAM 5063***
		Conexión de Entrada:	***1" IRAM 5063***
Otros datos:	***En la documentación que origina la presente.***		
El accesorio se comercializará con el manual de instrucciones de uso y mantenimiento en castellano y se instalará de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.			

Esta aprobación corresponde exclusivamente al prototipo y no implica la habilitación de los productos que se fabriquen de conformidad con el mismo. Para tal fin, cada producto deberá llevar marcado además de lo establecido en la Norma, el logotipo de identificación de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº RESFC-2019-56-APN-DIRECTORIO#ENARGAS con leyenda BUREAU VERITAS la que se complementará con una estampilla autoadhesiva numerada. Toda modificación que se realice al elemento aprobado, deberá ser formalmente notificada previamente a Bureau Veritas Argentina S.A. para su consideración y/o evaluación. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTOS REQUISITOS INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

Bureau Veritas Argentina S.A. solamente certifica que las muestras y documentación técnica del elemento presentado se ajustan a la norma de aplicación correspondiente, siendo responsabilidad del Fabricante/Importador su ejecución de acuerdo al modelo certificado y deslinda toda responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse por fallas o defectos de material, fabricación o su instalación.

At / on
Emitido en
Buenos Aires, 16 de Enero de 2024

ING. EDUARDO A. CÚNEO
Gerente Certificación Gas y Productos Industriales
Bureau Veritas Argentina S.A.

Av. Brasil 55 - Piso 17 (C1063AAA)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel (54) (11) 4000 8008
www.bureauveritas.com.ar

This Annex is an integral part of the Certificate of Approval and should be read in conjunction with the same.
El presente Anexo es parte integral del Certificado de Aprobación, y deberá ser leído conjuntamente con el mismo.